

Реестр выполненных работ ООО "УК"ЖКО" в доме № 31 по ул.Н.Линия в 2015 году

Адрес	Место проведения	Периодичность	Наименование работ	Ед. из	Кол-во	Итого, руб.	месяц
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме							
Н.ЛИНИЯ 31	придомовая территория	по мере необходимости	ремонт лавочек -досписание материала за апрель 2014г к КС-2 №323	шт	1	1351.3	январь
Н.ЛИНИЯ 31	подвал	по мере необходимости	работы по восстановлению освещения подвала (провод-4м, эл.лампа 60Вт-1шт, патрон-1шт,соединение жил-4)	м	4	451	январь
Н.ЛИНИЯ 31	ВРУ	по мере необходимости	работы по ремонту ВРУ (плавкая вставка ППНИ 100А-1шт, соединений жил-8шт)	шт	1	585	февраль
Н.ЛИНИЯ 31	ВРУ	по мере необходимости	работы по ремонту ВРУ (автомат 1п35А-3шт)	шт	3	2395	апрель
Н.ЛИНИЯ 31	подвал УУТЭ	по мере необходимости	работы по восстановлению освещения УУТЭ (эл.провод-8м, гофра-8м, светильник-2шт, выключатель-1шт, розетка-2шт, соединений жил-24шт)	м	8	2951	май
Н.ЛИНИЯ 31	кв.107,111, подвал	по мере необходимости	работы по замене участка ХВС, ГВС =11м/п и ЦК =1,4м/п	м	12.4	10253	май
Н.ЛИНИЯ 31	(для полива)	по мере необходимости	работы по монтажу участка ХВС =5м/п	м	5	2692	май
Н.ЛИНИЯ 31	УУТЭ	по мере необходимости	работы по изготовлению и установке двери на УУТЭ-1шт.	шт	1	9273	май
Н.ЛИНИЯ 31	1, 2, 3, 4-й подъезд (2 акта)	по мере необходимости	работы по ремонту лестниц выхода на кровлю и закреплению фартуков на кровле-22м/п	м	22	4529	май
Н.ЛИНИЯ 31	4-й подъезд, выход на кровлю	по мере необходимости	работы по изготовлению и замене дверей выхода на кровлю 1шт. (1,7м2)	шт	1	7261	июнь
Н.ЛИНИЯ 31	2-й подъезд, выход на кровлю	по мере необходимости	работы по изготовлению и замене дверей выхода на кровлю 1шт. (1,7м2)	шт	1	7266	июнь
Н.ЛИНИЯ 31	3-й подъезд, выход на кровлю	по мере необходимости	работы по изготовлению и замене дверей выхода на кровлю 1шт. (1,7м2)	шт	1	7517	июнь
Н.ЛИНИЯ 31	1-й подъезд, выход на кровлю	по мере необходимости	работы по изготовлению и замене дверей выхода на кровлю 1шт. (1,7м2)	шт	1	7514	июнь

Н.ЛИНИЯ 31	1 и 4 подъезды, входы в подвал	по мере необходимо сти	работы по изготовлению и замене дверей-решеток входа в подвал 2шт.	шт	2	9733	июнь
Н.ЛИНИЯ 31	подвал	по мере необходимо сти	работы по восстановлению освещения подвала (эл.провод- 11,5м, гофра-10м соединений жил-8шт)	м	11.5	2871	июнь
Н.ЛИНИЯ 31	подвал	по мере необходимо сти	работы по восстановлению освещения подвала (эл.провод- 23,8м, гофра-23,8м соединений жил-24шт)	м	23.8	4834	июнь
Н.ЛИНИЯ 31	подвал	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний период	подготовка дома к гидравлическим испытаниям (замена труб ф-50мм-14м, ф- 32мм-1м, ф-25мм-8м, , ф-20мм - 2,5м, замена прокладок - 32шт, врезка кранов и сбросников - 35шт, промывка теплообменника - 1 шт)	до м	1	59170	июль
Н.ЛИНИЯ 31	кв.110-подвал	по мере необходимо сти	замена участка ЦК ф-110мм (из материала квартиросъемщика)	м	7	3119	июль
Н.ЛИНИЯ 31	4-й подъезд, 1- й этаж	по мере необходимо сти	ремонт щита. Провод - 4м, автоматы - 2 шт	шт	1	2852	июль
Н.ЛИНИЯ 31	2-й подъезд, 9- й этаж	по мере необходимо сти	ремонт щита. Провод - 6м, автоматы - 5 шт, замена ламп - 2шт	шт	1	5848	июль
Н.ЛИНИЯ 31	кв. 142 +подвал 4-й подъезд	по мере необходимо сти	замена участка ЦО ф-25мм + смена шарового крана	м	2	2242	октябрь
Н.ЛИНИЯ 31	1-й подъезд, ВРУ	по мере необходимо сти	восстановление электрооборудования: замена плавкой вставки 100А, смена патрона	шт	1	599	октябрь
ИТОГО:						155306	

Содержание общего имущества в многоквартирном доме

Н.ЛИНИЯ 31	кв.	2 раза в год, по мере необходимо сти	проверка вентканалов-212шт, проверка вентстояков-1дом	шт	212	15064.6	апрель
Н.ЛИНИЯ 31	6-й подъезд	по мере необходимо сти	работы по навеске информационной таблички-1шт	шт	1	1637	апрель
Н.ЛИНИЯ 31	1-й подъезд	по мере необходимо сти	работы по перенавеске почтовых ящиков 6-ти ячеичных-6шт	шт	6	3666	май

Н.ЛИНИЯ 31	УУТЭ	по мере необходимо сти	завезен материал для ремонта УУТЭ	кг	8	586	июнь
Н.ЛИНИЯ 31	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	500	1335	июнь
Н.ЛИНИЯ 31	подвал	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний период	гидравлические испытания внутридомовой системы ЦО - 7617,4м, ввода ЦО -81м,	до м	1	97169	июль
Н.ЛИНИЯ 31	теплообменни к	по мере перехода к эксплуатац ии дома в осенне- зимний период	гдравлические испытания теплообменника	шт	1	981	июль
Н.ЛИНИЯ 31	первая лифтовая шахта	по мере необходимо сти	ремонт вентиляционного отбойника	шт	1	1091	июль
Н.ЛИНИЯ 31	придомовая территория	по мере необходимо сти	спил дерева	шт	1	4840	июль
Н.ЛИНИЯ 31	придомовая территория	по мере необходимо сти	покос травы	м2	500	1335	июль
ИТОГО:						127705	

ООО "УК"ЖКО"